

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-22-08-18-12

Produkt: Dreisolprofessional Konzentrat

Firma: ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Bleichstr. 57-58
32545 Bad Oeynhausen

Auftrag: Bestimmung und Bewertung der VOC- und Formaldehydmission
gemäß DIN EN 16402 sowie AgBB-Schema

Prüfmethodik: Prüfkammermethode und Analytik gemäß DIN EN ISO 16000 Teile 3, 6, 9
und DIN EN 16516 (01/2018)

Prüfbericht: 2519050/1/1 vom 11.04.2019

Prüfergebnis: Das Produkt „Dreisolprofessional Konzentrat“ erfüllt die
Anforderungen des AgBB-Schemas 2015 sowie 2018.

Das untersuchte Produkt emittiert keine gefährlichen Stoffe und
ist somit für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Dresden, 18.08.2022



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter